



„ СЕРТИФИКАЦИЯ ”
при НИИС ЕООД

1000 София, р-н „Средец“, ул. „Иван Вазов“ № 3, Тел.: 02 812 20 70 ♦ www.niis.bg ♦ e-mail: exact@niis.bg

СЕРТИФИКАТ
CERTIFICATE

№ 0438 – П / 0438 – Р

С този сертификат „СЕРТИФИКАЦИЯ“ при НИИС ЕООД удостоверява, че:
Certification Department of NRCI certifies that the

Продукт <i>Product</i>	Полипропиленови (PP) тръби за безнапорно подземно отводняване и канализация Параметри, съгласно Приложение № 1 към настоящия сертификат <i>Polypropylene pipes for non-pressure underground drainage and sewerage Parameters, according to Application № 1 of this certificate</i>
Тип (вид, марка) <i>Type (trade mark)</i>	KONTI HIDROPLAST PP плътна, еднослойна тръба в черен, оранжев или друг цвят <i>KONTI HIDROPLAST PP solid, monolayer pipe in black, orange or other color</i>
Производител <i>Manufacturer</i>	КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ <i>KONTI HIDROPLAST DOOEL</i>
Място на производство <i>Production place</i>	Гевгелия, ул. „Индустриска“ 5, ВВ 1480, Република Северна Македония <i>5 INDUSTRISKA Str., 1480 GEVGELIA, REPUBLIK OF NORTH MACEDONIA</i>
Съответства на <i>Conforms to</i>	БДС EN 1852-1:2018+A1:2022 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Полипропилен (PP). Част 1: Изисквания за тръбите, свързващите части и за системата. <i>БДС EN 1852-1:2018+A1:2022 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system</i>

Сертификатът се издава на основание проверка на условията на производство съгласно сертификационна схема, документирана в процедура WQP-P.11.13 (досие № АУ-01-СИ-19/2022) и протоколи от изпитване № 1-1230/15.07.2022 и № 1-1777/30.11.2023 г. издадени от изпитвателна лаборатория на „Лабконсулт плюс“ ООД – гр. София.

The certificate is issued on the grounds of labor conditions inspection according to certification scheme in procedure WQP-P.11.13 (file № AU-01-SI-19/2022) and Test protocols № 1-1230/15.07.2022 and № 1-1777/30.11.2023 issued by test laboratory Labconsult plus Ltd., Sofia.

Притежателят на сертификата подлежи на надзор от "СЕРТИФИКАЦИЯ" при НИИС ЕООД, съгласно процедура WQP-P.11.13 "Сертификация и надзор на пластмасови тръбопроводни системи".

The holder of this certificate is subject of supervision by Certification Department of NRCI according to procedure WQP-P.11.13 Certification and supervision of plastic piping systems.

Издаден на: 06.12.2023 г.

Issued on

Първоначална сертификация: 21.12.2018 г.


Initial certification

Валиден до: 19.07.2025 г.

Valid until

Управител:

General Manager:





**„ СЕРТИФИКАЦИЯ ”
при НИИС ЕООД**

1000 София, р-н „Средец“, ул. „Иван Вазов“ № 3, тел.: 02 812 20 70 ♦ www.niis.bg ♦ e-mail: exact@niis.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

APPLICATION № 1

към сертификат за съответствие на строителен продукт

to certificate of conformity assessment of construction product

№ 0438 – П / 0438 - P

Полипропиленови (PP) тръби за безнапорни подземни отводняване и канализация

Polypropylene pipes for non-pressure underground drainage and sewerage

DN/OD	SDR 33 SN 4		SDR 29 SN 8		SDR 26 *SN 10 (FM 1800 MPa) *SN 12 (FM 2000 MPa)		SDR 22 SN 16	
	DN	Di	e-min	Di	e-min	Di	e-min	Di
110	103.2	3.4	102.40	3.80	101.60	4.20	100.00	5.00
125	117.2	3.9	116.40	4.30	115.40	4.80	113.60	5.70
160	150.2	4.9	149.00	5.50	147.60	6.20	145.40	7.30
200	187.6	6.2	186.20	6.90	184.60	7.70	181.80	9.10
250	234.6	7.7	232.80	8.60	230.80	9.60	227.20	11.40
315	295.6	9.7	293.40	10.80	290.70	12.10	286.20	14.40
400	375.4	12.3	372.60	13.70	369.40	15.30	363.60	18.20
500	469.4	15.3	465.40	17.10	461.80	19.10	454.40	22.80
630	591.4	19.3	586.80	21.60	581.80	24.10	572.60	28.70

Забележка!

1. Диаметрите на тръбите, посочени в приложението, са в съответствие със стандарта.
2. *Серия тръби SDR 26 със SN 10 (FM 1800 MPa) и SN 12 (FM 2000 MPa), се изпълняват съгласно каталог на производителя.

Издаден на: 06.12.2023 г.

Issued on

Първоначална сертификация: 21.12.2018 г.

Initial certification

Валиден до: 19.07.2025 г.

Valid until

Управител:

General Manager:



/Венелин Георгиев/

